INES.

合同W9-2-1

2007年新潟県中越沖地震により柏崎刈羽原子力発電所で 発生した地震動の分析

平成20年5月22日

独立行政法人 原子力安全基盤機構



本報告の内容

I. 地震動の分析方法及び分析の条件

> INES

Ⅱ. 地震動発生要因の分析結果の概要

Ⅲ. 解析的手法による要因分析の詳細

Ⅲ-1 震源断層の推定と震源特性による地震動への影響

Ⅲ-2 深部地盤の地震動伝播特性による地震動への影響

Ⅳ. 設計用地震動との比較による要因の整理

V. 分析で得られた知見及び耐震バックチェックに反映すべき事項

INES.

验证68%%人原于力安全基盤機構

I. 地震動の分析方法及び分析の条件





#立行的法人原于力安全基盤機構 Dines I-2 敷地で観測された地震動の特徴と設計用地震動 I (2) 各号機原子炉建屋基礎盤上観測波形 (EW方向)の特徴 3つのパルス波発生 1000 KK7 KK6 KK5 680Gal 🚔 KK1 KK3 KK4 606Gal KK2 加速度(Gal) 485Gal 366Gal 384Gal 322Gal 500 **318Gal** 442Ga -500 0 5 10 15 15 10 15 0 0 15 0 5 10 5 5 10 15 5 10 0 5 15 0 5 10 15(s) 2000 2000 KK5 KK1-R2 (EW) KK1 1500 ■ KSH地中波に見られるパ kk 1500 KK5-R2 (EW) (Gal) (Gal) 設計用地震動による応答波 設計用地震動 加速度 (-) 100) 1000 1000 1000 50 (cm/s) 0,02 0.05 0.1 0,02 0 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 速度 周期(秒) 周期(秒) (東京電力(2007)HPより) -50■第3のパルス波の応答スペクトルに及ぼす影響の分析 パルス減少⇒ほぼ全周期帯でスペクトル減少 -100680Ga パルス波の 10 0 5 15 20 25 30 2000 1号機 (KK1-R2) 時刻 (sec) 1500 ■ 観測地震動の特徴と設計地震動 (Gal) が半減すると 5号機とほぼ同い・ル KK1~KK7の建屋基礎版上の観測地震動は、 の応答スペクトル 1000 設計を上回っている。特に、KK1とKK2が 加速度 5号機 (KK5-R2) 大きく、KK5側の約2倍。 500 ・観測記録には、3つのパル波が発生。 KK1の観測波形では、3番目のパル波が地 震動全体のレベルを引き上げている。 0 0.2 1.0 2.0 5.0 0.02 0.05 0.1 0.5 周期(秒)

NES JNES



Ⅰ-4 分析の前提条件

①現時点の公開情報の範囲で実施。地震発生後に実施した東京電力の敷地及び周辺の調査結果は地下構造行いに反映されていない。今後、調査等で得られた情報を含め逐次反映して検討する予定。
②震源特性と深部地盤の影響に重点を置いて分析(パルスの発生周期帯を中心に解析)







> INES

0

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

-7000

-8000

0

20

E

梁庚

With Bird 原子力安全基盤機構

I(3)

■1号機側と5号機側のパルス波のレベル差の要因



KK1・KK5・KSHのパルス波

JNES

Michight 原于力安全基盤機構

II (4)

■設計用地震動との比較による要因の整理



🏷 JNES

#立行政治人原于力安全基盤機構

III-1(1)

Ⅲ. 解析的手法による要因分析の詳細



■震源断層の推定

①余震分布や震源周辺の地震動観測記録から、主たる震源断層は南東傾斜で、主に3つの アスペリティが破壊したと推定

②上記の震源断層を入倉や釜江等の断層モデルに基づいてモデル化。発電所及び周辺地域 の観測点の地震動を経験的グリーン関数法で解析して観測記録との整合性を検討



#z6888A原于力安全基盤機構

Ⅲ-1(2)

■震源断層モデルの設定

ASP1

ASP3

0

発電所

km

10

ASP2

DINES,

傾斜角40°

傾斜角30°

★:破壞開始点



〔震源モデル1:入倉ほか(2007HP)を参考としたモデル〕

1

震源モデル1 断層パラメータ

ASP	断層パラメータ				
1	Mo (Nm)	1. 69x10 ¹⁸			
I	$\Delta \sigma$ (Mpa)	23.7			
0	Mo (Nm)	1. 69x10 ¹⁸			
2	$\Delta \sigma$ (Mpa)	23. 7			
0	Mo (Nm)	1. 02x10 ¹⁸			
3	$\Delta \sigma$ (Mpa)	19.8			

〔震源モデル2: 釜江(2008HP)を参考としたモデル〕





震源モデ・ル2 断層パラメータ

ASP	断層パラメータ				
4	Mo (Nm)	1. 33x10 ¹⁸			
I	$\Delta \sigma$ (Mpa)	18.4			
2	Mo (Nm)	2. 00x10 ¹⁸			
	$\Delta \sigma$ (Mpa)	27.6			
3	Mo (Nm)	2. 00x10 ¹⁸			
	$\Delta \sigma$ (Mpa)	27.6			

#立行政法人原于力安全基盤機構

Ⅲ-1(3)

■震源断層モデルの妥当性検討

> INES

経験的グリーン関数法による解析結果と観測記録の比較

[経験的グリーン関数法に用いた要素地震波]







> INES

^{独立有政治人</sub>原于力安全基盤機構}





JNES_

III - 2(1)

Ⅲ-2 深部地盤の地震動伝播特性による地震動への影響

■地震動の伝播性状の解析及び分析方法

①アスペリティ中心に点震源を設定した地震動解析
⇒各アスペリティからの地震動の伝播性状の把握
⇒各号機のパルス波の増幅特性の分析
②アスペリティの断層破壊を考慮した地震動解析
⇒1号機におけるパルス波の増幅特性の分析
⇒号機間のパルス波の増幅特性の比較
⇒深部地盤による3次元地震動伝播効果の分析









#立58%法 原子力安全基盤機構

III - 2(4)

■震源モデルの設定

> INES



〔点震源モデル〕

	Mo (Nm)	深さ (km)	走向 (度)	傾斜角 (度)	すべり角 (度)
ASP1	1.69 × 10 ¹⁸	10	40	40	90
ASP2	1.69 × 10 ¹⁸	8.3	40	40	90
ASP3	1.02 × 10 ¹⁸	11.3	40	30	90
专酒中期周期,二角水利中期周期,他生用、14,					

震源時間関数:三角形型時間関数、継続時間:1秒

〔震源断層モデル1〕



ASP1:傾斜角40度 Mo=1.69x10¹⁸ Nm (分布=中央2:周辺1)

ASP2:傾斜角40度 Mo=1.69x10¹⁸ Nm (分布:一定) ASP3:傾斜角30° Mo=1.02x10¹⁸ Nm (分布=中央2:周辺1) 〔震源断層モデル2〕

ASP2

ASP1:傾斜角40度 Mo=1.33x10¹⁸ Nm (分布=中央2:周辺1) ASP2:傾斜角40度 Mo=2.00x10¹⁸ Nm

(分布:一定) ASP3:傾斜角40° Mo=2.00x10¹⁸ Nm (分布=中央2:周辺1)